

Umfang der Sicherheitsbeleuchtung

Gebäudeteil / Nutzung.....

- Siehe separate Pläne (Ablageort der Pläne).....
- Zentralbatterieanlage (Standort)..... Anzahl.....
- Rettungszeichen mit Einzelakku..... Anzahl.....
- LED-Leuchten mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Fluoreszenzlampen (FL) mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Anzahl.....

Gebäudeteil / Nutzung.....

- Siehe separate Pläne (Ablageort der Pläne).....
- Zentralbatterieanlage (Standort)..... Anzahl.....
- Rettungszeichen mit Einzelakku..... Anzahl.....
- LED-Leuchten mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Fluoreszenzlampen (FL) mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Anzahl.....

Gebäudeteil / Nutzung.....

- Siehe separate Pläne (Ablageort der Pläne).....
- Zentralbatterieanlage (Standort)..... Anzahl.....
- Rettungszeichen mit Einzelakku..... Anzahl.....
- LED-Leuchten mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Fluoreszenzlampen (FL) mit Einzelakku..... Anzahl.....
- Anzahl.....

Allgemeines

Die Sicherheitsbeleuchtung muss bei Störung der normalen künstlichen Beleuchtung im festgelegten Bereich rechtzeitig und für die vorgesehene Dauer wirksam sein.

Brandschutzrichtlinie

Die aktuellste VKF Richtlinie 17-15 (Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung Sicherheitsstromversorgung) finden Sie unter http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/17-15_web.pdf

Periodische Kontrolle

Die Funktionskontrolle kann durch eine instruierte Person (Abwart, technischer Dienst, Sicherheitsbeauftragter, Elektrofachgeschäft, etc.) durchgeführt werden.

- Die Betriebsbereitschaft von Sicherheitsbeleuchtungen **ohne Statusanzeige** ist gemäss Herstellerangaben, jedoch mindestens **zweimal jährlich** zu kontrollieren
- Die Betriebsbereitschaft von Sicherheitsbeleuchtungen **mit Statusanzeige** ist gemäss Herstellerangaben, jedoch mindestens **einmal jährlich** zu kontrollieren

Was ist zu kontrollieren?

- Sind die Sicherungen für Bereiche mit Sicherheitsbeleuchtung gekennzeichnet? (Symbol oder Schrift für Notleuchte)
- Sind die Sicherheitsleuchten gekennzeichnet? (wenn nicht eindeutig erkennbar / Symbol oder Schrift für Notleuchte)
- Leuchtet die Statusanzeige? (Welcher Status wird angezeigt)
- Wird die Sichtbarkeit der Rettungszeichen durch Dekorationen, Reklamen und andere Einrichtungen nicht beeinträchtigt?
- Die Kontrolle der Sicherheitsbeleuchtung erfolgt durch das Ausschalten der entsprechenden Sicherungen? (Licht an → Sicherungen aus → nur noch Sicherheitsleuchten in Betrieb)
- Wird die Sicherheitsbeleuchtung bei Störung der allgemeinen Stromversorgung spätestens nach 15 Sekunden wirksam?
- Leuchtet die Sicherheitsbeleuchtung während **mindestens 30 Minuten**?